

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 2.4 - EN 10204



CLIENTE: FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.
DIRECCIÓN: RIBERA DEL LOIRA
 MADRID 28042
 (28)Madrid, ES

FECHA: 05.10.2021
ALBARÁN: 818859366
PEDIDO CLIENTE Y REFERENCIA: 137 VIVIENDAS VILLA DEL PRADO

PÁGINA: 1 de 1
PEDIDO: 1015918529



Gallega de Mallas, S.L.
Polígono Industrial de Bértoa,
Rúa da Madeira, Parc. E1-B/E2 C.P. 15105 - Carballo
Telf. 981641230

PROPIEDADES MECÁNICAS y COMPOSICIÓN QUÍMICA

Norma:UNE-EN 10.080:2006

| Referencia | Descripción producto | | Ø | Calidad | Rm | Rp0.2 | Rm/Rp0.2 | A5 | Despeque | Ceq | C | S | P | N | Cu | Doblado |
|--|--|--|------|---------|-------|-------|----------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (mm) | acero | (MPa) | (MPa) | | (%) | nudos(N) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | Simple |
| AB EN 10080, 120x90/200 6x6x6 Cel 4 6000, B500T-B500T-B500T | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9149589 | ØSup | | 6,00 | B500T | >=565 | >=510 | >=1,03 | >=8 | Apto | <=0,500 | <=0,220 | <=0,050 | <=0,050 | <=0,012 | <=0,800 | Apto |
| | ØInf | | 6,00 | B500T | >=565 | >=510 | >=1,03 | >=8 | Apto | <=0,500 | <=0,220 | <=0,050 | <=0,050 | <=0,012 | <=0,800 | Apto |
| | ØCel | | 4,00 | B500T | >=565 | >=510 | >=1,03 | >=8 | | <=0,500 | <=0,220 | <=0,050 | <=0,050 | <=0,012 | <=0,800 | Apto |
| Paquete(s) | A389589029 A389589034 A389589035 A389589039 A389589040 A389589042 A389589043 A389589044 A389589045 A389589046 A389589047 A389589048 A389589049 A389589050 A389589051 A389589052 A389589053 A389589054 A389589055 A389589056 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB EN 10080, 200x90/200 6x6x6 Cel 4 6000, B500T-B500T-B500T | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9140156 | ØSup | | 6,00 | B500T | >=565 | >=510 | >=1,03 | >=8 | Apto | <=0,500 | <=0,220 | <=0,050 | <=0,050 | <=0,012 | <=0,800 | Apto |
| | ØInf | | 6,00 | B500T | >=565 | >=510 | >=1,03 | >=8 | Apto | <=0,500 | <=0,220 | <=0,050 | <=0,050 | <=0,012 | <=0,800 | Apto |
| | ØCel | | 4,00 | B500T | >=565 | >=510 | >=1,03 | >=8 | | <=0,500 | <=0,220 | <=0,050 | <=0,050 | <=0,012 | <=0,800 | Apto |
| Paquete(s) | A340156024 | | | | | | | | | | | | | | | |

Este material ha superado satisfactoriamente todas las pruebas establecidas en la Instrucción EHE-08 y cumple con todos los requisitos de la Norma UNE-EN 10080:2006

Material de Alta Adherencia homologado por el INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

Empresa con Sistema de Calidad según norma UNE-EN ISO 9001:2015 certificado por Applus+ (Certificado nº EC-9028/18)

Especificación cliente:

RESPONSABLE DE CALIDAD

 Gallega de Mallas S.L.
 Rúa da Madeira, Parc. E1-B/E2 C.P. 15105
 15105 Carballo (A Coruña)
 Tfn: 981 641 230
 e-mail: gm@gallegamallas.com
 CIF: B15488398