

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 2.4 - EN 10204



**CLIENTE:** FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.  
**FECHA:** 05.10.2021  
**PÁGINA:** 1 de 1  
**DIRECCIÓN:** RIBERA DEL LOIRA  
**ALBARÁN:** 818859366  
**PEDIDO:** 1015918529  
**MADRID 28042**  
**PEDIDO CLIENTE Y REFERENCIA:**  
**(28)Madrid, ES** 137 VIVIENDAS VILLA DEL PRADO



**Gallega de Mallas, S.L.**  
**Polígono Industrial de Bértoa,**  
**Rúa da Madeira, Parc. E1-B/E2 C.P. 15105 - Carball**  
**Telf. 981641230**

## PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA

Norma:UNE-EN 10.080:2006

Referencia	Descripción producto	Ø (mm)	Calidad acero	Rm (MPa)	Rp0.2 (MPa)	Rm/Rp0.2	A5 (%)	Despeque nudos(N)	Ceq (%)	C (%)	S (%)	P (%)	N (%)	Cu (%)	Doblado Simple
<b>AB EN 10080, 120x90/200 6x6x6 Cel 4 6000, B500T-B500T-B500T</b>															
9149589	ØSup	6,00	B500T	> =565	> =510	> =1,03	> =8	Apto	< =0,500	< =0,220	< =0,050	< =0,050	< =0,012	< =0,800	Apto
	ØInf	6,00	B500T	> =565	> =510	> =1,03	> =8	Apto	< =0,500	< =0,220	< =0,050	< =0,050	< =0,012	< =0,800	Apto
	ØCel	4,00	B500T	> =565	> =510	> =1,03	> =8		< =0,500	< =0,220	< =0,050	< =0,050	< =0,012	< =0,800	Apto
<b>Paquete(s) A389589029 A389589034 A389589035 A389589039 A389589040 A389589042 A389589043 A389589044 A389589045 A389589046 A389589047 A389589048 A389589049 A389589050 A389589051 A389589052 A389589053 A389589054 A389589055 A389589056</b>															
<b>AB EN 10080, 200x90/200 6x6x6 Cel 4 6000, B500T-B500T-B500T</b>															
9140156	ØSup	6,00	B500T	> =565	> =510	> =1,03	> =8	Apto	< =0,500	< =0,220	< =0,050	< =0,050	< =0,012	< =0,800	Apto
	ØInf	6,00	B500T	> =565	> =510	> =1,03	> =8	Apto	< =0,500	< =0,220	< =0,050	< =0,050	< =0,012	< =0,800	Apto
	ØCel	4,00	B500T	> =565	> =510	> =1,03	> =8		< =0,500	< =0,220	< =0,050	< =0,050	< =0,012	< =0,800	Apto
<b>Paquete(s) A340156024</b>															

Este material ha superado satisfactoriamente todas las pruebas establecidas en la Instrucción EHE-08 y cumple con todos los requisitos de la Norma UNE-EN 10080:2006

Material de Alta Adherencia homologado por el INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

Empresa con Sistema de Calidad según norma UNE-EN ISO 9001:2015 certificado por Appius+ (Certificado nº EC-9028/18)

Especificación cliente:

RESPONSABLE DE CALIDAD



Gallega de Mallas S.L.  
 Polígono Industrial de Bértoa,  
 Rúa da Madeira, Parc. E1-B/E2 C.P. 15105 - Carball  
 Telf: 981 641 230  
 e-mail: gallega@gallega.es  
 CIF: B1548398