



CORRUGADOS GETAFE

Grupo Gallardo Balboa

CERTIFICADO DE GARANTIA

Carpinteros, 5
Pol. Ind. Los Angeles
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 914959100
Fax: 916960325

Cliente:

ACERSA HIERROS, S.L.

CAMPO DA FEIRA, S/N

15010 PAIOSACO-LARACHA (A CORUÑA)

Fecha: 20/05/2021 **Nº Albarán:** 219203294

MATERIAL SUMINISTRADO

Nº Colada	Producto	Longitud (mm.)
310843	RED. 16 mm B500SD 12,00m	12000
310844	RED. 16 mm B500SD 12,00m	12000
311208	RED. 16 mm B500SD 12,00m	12000

Doblado-desdoblado

Sin Grietas

PROPIEDADES SISMORRESISTENTES

CARGAS CÍCLICAS

ENSAYO DE FATIGA

> 3 ciclos de histéresis
sin grietas

2 x 10⁶ ciclos sin rotura

CALIDAD	Certificado de Adherencia	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
B400SD	ACG-016R-D	La geometría de las barras corrugadas Aceros Corrugados Getafe cumple con las especificaciones de los Certificados de Homologación de Adherencia indicados y satisfacen los requisitos del Artículo 32.2 de la EHE.
B500SD	ACG-075R-A	


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ENSAYO DE TRACCIÓN

CALIDAD	Re (MPa)	Rm (MPa)	Rm/Re	A _s (%)	Agt (%)
B400SD	400-480	480-575	1.20-1.35	≥ 20	≥ 7,5
B500SD	500-625	575-843	1.15-1.35	≥ 16	≥ 7,5


COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

% C	% P	% S	% N	% Cu	% C.Eq.
≤ 0,22	≤ 0,050	≤ 0,050	≤ 0,012	≤ 0,80	≤ 0,50

Identificación de Aceros Corrugados Getafe



Corrugado B400SD



Corrugado B500SD

POR CONTROL DE CALIDAD

Responsable de Calidad. Dionisio Hidalgo

AENOR



Producto
Certificado

017/191