



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial de VALLADOLID
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

Nº Registro	Fecha Registro Telemático
47/BT/162388	5/07/23 9:32
Nº Justificante Pago	308112300BVZ711240AE10 308112300BVZ7KABD77D6A

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

☒ Nueva instalación ☐ Modificación importancia

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

N.I.F / C.I.F.	Titular (Razón Social/Apellidos y nombre)		
B50552710	NORFOREST, S.L.		
Emplazamiento de la instalación. Provincia: VALLADOLID CALLE M.SAN ESTEBAN DE GORMAZ Nº 14 - VALLADOLID			
Categoría:	Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04): E - Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas		
ESPECIALISTA	Otros grupos de clasificación: E		
Fecha I.Inicial:	Organismo de Control:	Nº de certificado:	Inspección Periódica:
Superficie:	Potencia máxima admisible:	Local Pública Concurrencia:	Empresa Distribuidora:
465.0 m2	20780.0 W	NO	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,S.A.U.
Grado electrificación (Sólo viviendas): ELEVAD	Tensión: 400.0 Trifásica	Sección Línea General Alimentación: 95.0 mm2	Sección Derivación Individual: 16.0 mm2
Interruptor Diferencial:		Protección cortocircuitos (kA):	Resistencia de la tierra de protección (ohmios):
nº. de polos	Intensidad	Sensibilidad	1,65
IV	40 A	300mA	
Instalación temporal:		Uso: USOS COMUNES	
Plazo de vigencia del presente certificado:			
Receptores: PORTAL 14 (ASCENSOR)			

INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO

Proyectista	Nº Colegiado	Colegio Oficial
BRAVO CUESTA CARLOS	1178	COPITIVA
Director de obra	Nº Colegiado	Colegio Oficial
BRAVO CUESTA CARLOS	1178	COPITIVA

D. RUIZ GUTIERREZ JUAN CARLOS con DNI 06539629Q y CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL nº 05-I-BTE-181 Categoría ESPECIALISTA expedido por ÁVILA y en plantilla de la EMPRESA INSTALADORA EN BAJA TENSIÓN SOMOCAR SL y NIF B05127535 con nº 05-I-BTE-150 Categoría ESPECIALISTA y razón social en ÁVILA

CERTIFICA:

Que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, sus Instrucciones técnicas y, en su caso, con las prescripciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño presentados.
Y que se han realizado con resultado favorable las verificaciones previas a la puesta en servicio según especifica la ITC-BT 05 y la Norma UNE 20.460-6-61, cuyos resultados estarán a disposición de la Administración y de los Organismos de Control para su posible inspección.

VALLADOLID, a 5 de JULIO de 2023

La puesta en marcha de las instalaciones y la actividad industrial, estará supeditada a la acreditación del cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad que le afecten y a la obtención de las autorizaciones correspondientes.



COPIA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO Localizador: KEL3VF23PC3MSOAU59H9Y0

Fecha Firma: 05/07/2023 09:44:06 Fecha copia: 05/07/2023 11:25:55

Sello: SELLO ELECTRÓNICO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=KEL3VF23PC3MSOAU59H9Y0> para visualizar el documento