Junta de Castilla y León
Delegación Territorial de VALLADOLID
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

Nº Registro	Fecha Registro Telemático
47/BT/161772	12/06/23 10:44
Nº Justificante Pago	3081123009HO2JF54DA9B4 3081123009HO2XB5470659

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

[X] Nueva instalación [ ] Modificación importancia

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

N.I.F / C.I.F.	Titular (Razón Social/Apellidos y nombre)
B50552710	NORFOREST, S.L.

Emplazamiento de la instalación. Provincia: VALLADOLID
CALLE M.SAN ESTEBAN DE GORMAZ Nº 6 - VALLADOLID

Categoría:	Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04): E - Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas Otros grupos de clasificación: E
ESPECIALISTA	

Fecha I.Inicial:	Organismo de Control:	Nº de certificado:	Inspección Periódica:

Superficie:	Potencia máxima admisible:	Local Pública Concurrencia:	Empresa Distribuidora:
465.0 m2	22170.0 W	NO	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,S.A.U.

Grado electrificación (Sólo viviendas):	Tensión:	Sección Línea General Alimentación:	Sección Derivación Individual:
ELEVAD	400.0 Trifásica	120.0 mm2	16.0 mm2

Interruptor Diferencial:

nº. de polos	Intensidad	Sensibilidad
IV	40 A	300mA

Protección cortocircuitos (kA): 6.0

Uso: USOS COMUNES

Resistencia de la tierra de protección (ohmios): 1,65

Instalación temporal:	Plazo de vigencia del presente certificado:

Receptores: FUERZA Y ALUMBRADO

INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO

Proyectista	Nº Colegiado	Colegio Oficial
BRAVO CUESTA CARLOS	1178	COPITIVA
Director de obra	**Nº Colegiado**	**Colegio Oficial**
BRAVO CUESTA CARLOS	1178	COPITIVA

D. RUIZ GUTIERREZ JUAN CARLOS con DNI 06539629Q y CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL nº 05-I-BTE-181 Categoría ESPECIALISTA expedido por ÁVILA y en plantilla de la EMPRESA INSTALADORA EN BAJA TENSIÓN SOMOCAR SL y NIF B05127535 con nº 05-I-BTE-150 Categoría ESPECIALISTA y razón social en ÁVILA

CERTIFICA:

Que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, sus Instrucciones técnicas y, en su caso, con las prescripciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño presentados.

Y que se han realizado con resultado favorable las verificaciones previas a la puesta en servicio según especifica la ITC-BT 05 y la Norma UNE 20.460-6-61,cuyos resultados estarán a disposición de la Administración y de los Organismos de Control para su posible inspección.

VALLADOLID, a 12 de JUNIO de 2023

La puesta en marcha de las instalaciones y la actividad industrial, estará supeditada a la acreditación del cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad que le afecten y a la obtención de las autorizaciones correspondientes.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: H4QHJGCVDO3XWY3PK0LJ22
Fecha Firma: 12/06/2023 11:01:51 Fecha copia: 12/06/2023 12:11:10
Sello: SELLO ELECTRÓNICO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=H4QHJGCVDO3XWY3PK0LJ22 para visualizar el documento